



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)  
Новокуркинское шоссе, вл. 34, г. Химки, Московская область, 141400 тел. (498)505-41-68  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(наименование территориального органа МЧС России)  
Новокуркинское шоссе, вл. 34, г. Химки, Московская область, 141400 тел. (498)505-41-68  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КЛИН**

(подразделение государственного пожарного надзора)  
ул. Московская, д. 33, г. Клин, Московская область, 141601  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

г. Клин, ул. Московская, д. 33  
(место составления акта)

«30» апреля 2021 г.  
(дата составления акта)  
12 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 22

По адресу: 141601, Московская область, г. Клин, ул. Мичурина д. 1  
На основании: распоряжения о проведении плановой проверки № 22 от 26.03.2021 года  
Мелехова Павла Юрьевича, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г.о. Клин управления надзорной деятельности и профилактической  
работы ГУ МЧС России по Московской области

(вид деятельности/услуги/работы (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя (в случае, если имеется), наименование контролера (надзор), прова муниципальное учреждение, подразделение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная  
проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе форма/тип организации юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество (подпись) ответственного лица)

Дата и время проведения проверки:

« 30 » апреля 2021 г. с 10 час.00мин. до 12 час.00мин. Продолжительность 10. 2ч00мин  
(даты/время в случае проведения проверки филиалом, представителем, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 (один) день / 2 (два) часа 00 минут  
(дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
городскому округу Клин УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при  
проведении выездной проверки) «29» марта 2021 г. в «14» час. «45» мин.

Директор МОУ СОШ №8 О.В.Шаблий.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
---

Лицо(а), проводившие проверку: Морозов Олег Константинович – государственный инспектор  
городского округа Клин по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по городскому  
округу Клин УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов-оценщиков указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов или лиц, имеющих экспертные функции)

При проведении проверки присутствовали:  
Директор МОУ СОШ №8 О.В.Шаблий.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц) или законного представителя юридического лица, законного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки  
выявлены нарушения обязательных требований :**

№ пред-писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лица ответственные за допущенные нарушения
1	2	3	4
1	В отношении здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Ответственный за пожарную безопасность
2	Отсутствуют запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (внутренняя дверь второго выхода на 1-ом этаже) не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 26, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МОУ СОШ №8
3	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 30, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МОУ СОШ №8
4	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 48, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №	Директор МОУ СОШ №8

5	При составлении декларации пожарной безопасности не указывается перечень статей (частей, пунктов) действующих нормативных документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты.	1479). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 64. П.4	Ответственный за пожарную безопасность
---	---	--	--

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

---

✓ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено  
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Мною проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками в количестве 18-ти человек на тему соблюдения требований нормативных документов в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по правилам поведения на воде, а также проведены тренировочные занятия по эвакуации людей в случае каких либо ЧС.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)  
 ✓ Морозов О.В. (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)  
 \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение М.О.В. от 26.03.2021 г.
- 2.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Морозов О.К.  
 М.М. \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ СОШ №8 О.В. Шабова  
 (Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)